

Hà Giang, ngày 05 tháng 3 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường
của "Dự án chuyển đấu nối chữ T thành chuyển tiếp trên các đường dây
110kV – giai đoạn 1 (nhánh rẽ TBA 110kV Bình Vàng)"

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

Căn cứ Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường.

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 40/TTr-STNMT ngày 22 tháng 02 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của "Dự án chuyển đấu nối chữ T thành chuyển tiếp trên các đường dây 110kV – giai đoạn 1 (nhánh rẽ TBA 110kV Bình Vàng)" được lập bởi Công ty Lưới điện cao thế Miền Bắc (sau đây gọi là Chủ dự án) với những nội dung chủ yếu sau đây:

1. Phạm vi, quy mô của Dự án:

Cải tạo đường dây 110kV nhánh rẽ Trạm biến áp 110kV Bình Vàng (xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) với chiều dài khoảng 1,44km trên mạch đường dây 110kV hiện trạng. Cụ thể gồm:

- Tháo lèo tại vị trí cột CS42 (tách 1 mạch đường dây từ cột 42- ĐĐ1-CS2-PT TBA ra khỏi lưới điện), cấp điện cho Trạm biến áp 110kV Bình Vàng từ lộ 173 E22.1 Hà Giang - 172 E22.3 Bắc Quang (1 mạch đường dây từ cột 54 – đến ĐĐ – CS2-PT TBA).

- Thu hồi cột néo 1 mạch hiện trạng (N111-34C) tại vị trí số ĐĐ1.

- Xây dựng móng mới và lắp cột mới 2 mạch (N121-39C) tại vị trí cột ĐĐ1 hiện trạng.

- Lắp mới 2 mạch AC240 đz từ CS42 đến CS2, chiều dài khoảng 1,44km. Cách điện tận dụng lắp lại. Lắp mới 2 tiếp địa lắp tại vị trí .



- Tháo hạ 1 mạch dây AC150 lô 172E22.27 và lắp mới dây ACSR-240/32.
- Đầu nối lô 172E22.27 tại cột CS42.
- Tách lô 171E22.27 ra khỏi lưới điện. Tháo hạ dây AC150 lô 171E22.27 và lắp mới dây AC240, tận dụng lại cách điện.

- Tiến hành đấu nối transit đường dây 110kV nhánh rẽ E22.27 vào lô 171 E22.4 Hà Giang đi lô 171 A22.5 thủy điện Nậm Ngần tại vị trí cột số 42: Lô 172 E22.7 Bình Vàng được đấu nối vào lô 171 E22.4 Hà Giang, lô 171 E22.7 được đấu nối vào lô 171 A22.5 Nậm Ngần. Bổ sung thêm xà phụ và sứ cách điện.

- Đoạn tuyến 1 mạch từ CS54 đến CS2 hiện trạng được tháo hạ thu hồi.

2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với Dự án:

- Tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình thực hiện dự án theo đúng cam kết nêu trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường.

- Tổ chức thu gom, vận chuyển, xử lý toàn bộ các loại chất thải thông thường và chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình thực hiện dự án theo đúng Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phê liệu, Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại.

3. Các điều kiện kèm theo:

- Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định.
- Tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về an toàn điện, vệ sinh an toàn lao động.

Điều 2. Chủ dự án có các trách nhiệm sau đây:

1. Lập kế hoạch quản lý môi trường của dự án gửi UBND xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang để được niêm yết công khai trước khi khởi công dự án.
2. Thực hiện nghiêm túc các yêu cầu về bảo vệ môi trường nêu trên và các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.
3. Trong quá trình thực hiện nếu dự án có những thay đổi so với báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt, chủ dự án phải có văn bản báo cáo và chỉ được thực hiện những thay đổi sau khi có văn bản chấp thuận của UBND tỉnh Hà Giang.

Điều 3. Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án là căn cứ để cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định các bước tiếp theo của dự án theo quy định tại Khoản 2 Điều 25 Luật Bảo vệ môi trường.

Điều 4. Ủy nhiệm Sở Tài nguyên và Môi trường ký xác nhận vào Báo cáo đánh giá tác động môi trường; Thực hiện kiểm tra các nội dung bảo vệ môi trường trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt tại Quyết định này.

Điều 5. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Chủ tịch UBND huyện Vị Xuyên, Giám đốc Công ty Lưới điện cao thế Miền Bắc, Trưởng ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Giang, Thủ trưởng các cơ quan và cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Nhu điều 5;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh (NLN);
- CVP, PVP NLN;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, CN, TNMT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH



Nguyễn Minh Tiến

